

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas

UAB "Kėdainių vandenys" Dotnuvos g.5 Kėdainiai, tel.8-347-51341, fax.8-347-53402, el.paštas admin@kedainiuvandenys.lt  
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  
Kėdainių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2018 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA**

2019 01 10 Nr. 25  
(data)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)                             | Vikaičių                    |
| Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas | Vikaičių kaimas             |
| GVTOT kodas <sup>(1)</sup>  | LT002535303VIKAIČIAI        |
| GVTOT NUTS koordinatės <sup>(2)</sup>                             | LT002535303                 |
| Geriamojo vandens kiekis m <sup>3</sup> /d                        | 12,05 Gyventojų skaičius 37 |
| Vandens šaltiniai <sup>(3)</sup> , % nuo viso kiekio              | POŽEMINIS VANDUO 0,27 %     |

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą**

| Rodiklio pavadinimas                          | Mato vienetas           | Rodiklio vertė | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) | Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) | Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) |
|---|-------------------------|----------------|---|--|--|---|---|--|
| 1   | 2                       | 3              | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9  |
| <b>Mikrobiniai rodikliai</b>                  |                         |                |   |  |  |   |   |  |
| Žarninės lazdelės ( <i>Escherichia coli</i> ) | Skaičius 100 ml vandens | 0              |   | 4  |  | 4   |   |  |

| Žarniniai enterokokai                                   | Skaičius 100 ml vandens | 0     | 1 |   | 1 |   |  |   |
|---|-------------------------|-------|---|---|---|---|--|---|
| <b>Toksiniai (cheminiai) rodikliai</b>                  |                         |       |   |   |   |   |  |   |
| Stibis  | µg/l                    | 5,0   | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Arsenas   | µg/l                    | 10    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Benzenas  | µg/l                    | 1,0   |   |   |   |   |  |   |
| Benzpirenas   | µg/l                    | 0,010 |   |   |   |   |  |   |
| Boras   | mg/l                    | 1,0   |   |   |   |   |  |   |
| Bromatas  | µg/l                    | 10    |   |   |   |   |  |   |
| Kadmis  | µg/l                    | 5,0   | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Chromas   | µg/l                    | 50    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Varis   | mg/l                    | 2,0   | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Cianidas  | µg/l                    | 50    |   |   |   |   |  |   |
| 1,2-dichlorešanas                                       | µg/l                    | 3,0   |   |   |   |   |  |   |
| Fluoridas   | mg/l                    | 1,5   |   |   |   |   |  |   |
| Švinas <sup>(4)</sup>                                   | µg/l                    | 25    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Gyvsidabris   | µg/l                    | 1,0   | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Nikelis   | µg/l                    | 20    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Nitratas  | mg/l                    | 50    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Nitritas vandens tiekimo įmonėje                        | mg/l                    | 0,10  | 1 | x | 1 | x |  | x |
| Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo | mg/l                    | 0,50  |   |   |   |   |  |   |
| Nitratai / nitritai formulė <sup>(3)</sup>              |                         |       |   |   |   |   |  |   |
| Pesticidų suma  | µg/l                    | 0,50  |   |   |   |   |  |   |
| Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai           | µg/l                    | 0,10  |   |   |   |   |  |   |
| Selenas   | µg/l                    | 10    | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Tetrachlorešanas ir trichlorešanas                      | µg/l                    | 10    |   |   |   |   |  |   |
| Haloformų suma  | µg/l                    | 100   |   |   |   |   |  |   |
| <b>Pesticidai</b>                                       |                         |       |   |   |   |   |  |   |
| Aldrinas  | µg/l                    | 0,030 |   |   |   |   |  |   |
| Dieldrinas  | µg/l                    | 0,030 |   |   |   |   |  |   |
| Heptachloras  | µg/l                    | 0,030 |   |   |   |   |  |   |
| Heptachlorepoksidas                                     | µg/l                    | 0,030 |   |   |   |   |  |   |
| Kiti pesticidai   | µg/l                    | 0,10  |   |   |   |   |  |   |
| <b>Indikatoriniai rodikliai</b>                         |                         |       |   |   |   |   |  |   |
| Aliuminis   | µg/l                    | 200   | 1 |   | 1 |   |  |   |
| Amonis  | mg/l                    | 0,50  |   | 4 |   | 4 |  | 4 |
| Chloridas   | mg/l                    | 250   | 1 |   | 1 |   |  |   |

|   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Lūžinės klostridijos                              | Skaičius 100 ml vandens                                 | 0  |   |   |   |   |   |   |
| Savitasis elektrinis laidis                       | $\mu\text{gS cm}^{-1} 20^{\circ}\text{C}$ temperatūroje | 2500   |   | 4 |   | 4 |   | 4 |
| Vandenilio jonų koncentracija                     | pH vienetai   | 6,5-9,5  |   | 4 |   | 4 |   |   |
| Bendroji geležis                                  | $\mu\text{g/l}$   | 200  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| Manganas  | $\mu\text{g/l}$   | 50   | 1 |   | 1 |   |   |   |
| Permanganato skaičius                             | $\text{mg/l O}_2$                                       | 5,0  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| Sulfatas  | $\text{mg/l}$   | 250  | 1 |   | 1 |   | 1 |   |
| Natris  | $\text{mg/l}$   | 200  |   |   |   |   |   |   |
| Koliforminės bakterijos                           | Skaičius 100 ml vandens                                 | 0  |   | 4 |   | 4 |   |   |
| Tričio tūrinis aktyvumas                          | $\text{Bq/l}$   | 100  |   |   |   |   |   |   |
| Metinė efektinė dozė                              | $\text{mSv per metus}$                                  | 0,10   |   |   |   |   |   |   |
| Spalva  | -   | Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių  |   | 4 |   | 4 |   | 1 |
| Kvapo slenkstis                                   | -   | Priimtinus vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |   | 4 |   | 4 |   |   |
| Skonio slenkstis                                  | -   | Priimtinus vartotojams ir be nebūdingų pokyčių |   | 4 |   | 4 |   | 2 |
| Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Skaičius 1 ml vandens                                   | Be nebūdingų pokyčių                           |   | 4 |   | 4 |   | 2 |
| Bendroji organinė anglis                          | $\text{mg/l}$   | Be nebūdingų pokyčių                           |   |   |   |   |   |   |
| Drumstumas  | DV pagal formaziną                                      | 4  |   | 4 |   | 4 |   | 3 |

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai ([http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts\\_nomenclature/introduction](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction)).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10  $\mu\text{g/l}$ .

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ( $[\text{nitratas}] / 50 + [\text{nitritas}] / 3 \leq 1$  (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės,  $\text{mg/l}$ ).





(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

| Pateikimo būdas                             | Taip / ne | Pateikimo vieta |
|---|-----------|-----------------|
| Interneto svetainė                          |           |                 |
| Informaciniai lankstinukai, bukletai        |           |                 |
| Naujienlaiškiai (informaciniai biuletiniai) |           |                 |
| Sąskaitos už geriamąjį vandenį              |           |                 |
| Vieši susitikimai                           |           |                 |
| Vietiniai laikraščiai                       |           |                 |
| Viešai pasiekiamos bylos                    |           |                 |
| Kita  | Taip      | Pagal prašymus  |

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

| Pateikimo rūšis   | Taip / ne | Pateikimo vieta |
|---|-----------|-----------------|
| GVTOT atitikties suvestinė  |           |                 |
| Atskiros GVTOT programines priežiūros rezultatai  |           |                 |
| Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10-1000 m <sup>3</sup> / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai          |           |                 |
| Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m <sup>3</sup> / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai |           |                 |
| Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu   |           |                 |
| Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu  |           |                 |
| Kita  |           |                 |

L.e.p. direktorius

(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas,  
ar jo įgaliotas asmuo, jo pareigos )

Andrius Budrys 8-347-60858, 8-347-53402, el.paštas realizacija@kedainiuvandenys.lt

(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

(parašas)

Robertas Lukoševičius

(vardas, pavardė)